

TYPGODKÄNNANDE 1097 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilation
Energihushållning
Luftbehandlingsinstallationer

BBR 6:2
BBR 9:5 9:6
BSAB: QL

Innehavare

Sweden Energy Building Systems, Ängelholmsvägen, 269 42 Båstad
Tel: 0735 – 12 79 74
E-post: info@energybuilding.se, Hemsida: www.energybuilding.se

Produktnamn: LUNOS e²
LUNOS AB 30/60

LUNOS e²: Axialfläktsystem med styrd och reversibel luftström genom värmebatteri
LUNOS AB 30/60: Axialfläktsystem med styrd lufthastighet

Avsedd användning

Ventilationssystem för bostäder i alla typer av byggnader:

LUNOS e²: Decentraliserat styrt ventilationssystem med värmeåtervinning

LUNOS AB 30/60: Styrd frånluftsventilation för toalett, kök, tvätt- och badrum

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Luft – Allmänt	6:21
Ventilation	6:25
Värme, kyl- och luftbehandlingsinstallationer	9:5
Effektiv elanvändning	9:6

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

- 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
- 6. Energihushållning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2012-09-14
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-09-14
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-09-14
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-09-14

Kiwa Swedcert
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sweden
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




1913
PBL


Beslutsdatum: 2012-09-14

Diarienummer: 596/12

Giltigt till: 2017-09-13

Kiwa Swedcert


Magnus Jerlmark
Platschef


Bertil Wolgast
Tekniskt ansvarig